

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu sprawy **lokalizacji na działce ewidencyjny nr 1517 w pasie drogowym ulicy Bocznej w Starachowicach sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka** na wniosek, który złożył **SKAR CENTRUM Sp. z o.o., ul. Panoramiczna 5/19, 25-015 Kielce.**

ZEZWALAM

Na lokalizację **na działce ewidencyjny nr 1517 w pasie drogowym ulicy Bocznej w Starachowicach sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka** na następujących warunkach:

1. Obsługa urządzenia musi być prowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Urządzenie należy usytuować (głębokość) tak aby w przyszłości nie kolidowało z modernizacją lub przebudową drogi i nie wymagało korekty posadowienia tego urządzenia.
3. W obrębie utwardzonej (masa bitumiczna, kostka betonowa) jezdni i chodnika roboty należy prowadzić bez naruszenia nawierzchni.
4. Roboty należy wykonywać tak, aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu Wykonawca zobowiązany jest do jego naprawy lub odbudowania na własny koszt.
5. Zgodnie z art. 40 ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych za umieszczenie ww. urządzenia w pasie drogowym wnioskodawca winien dokonywać opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata jest obliczana proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie.
6. Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego na powierzchni mniejszej niż 1,00 m² opłata jest obliczana dla pełnego 1,0 m² powierzchni.
7. Odbudowę wykopu należy wykonać na zasadzie całkowitej wymiany gruntu przez zasypkę piaskiem warstwami o grubości 20 cm z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika 1,0. Na szerokości całego wykopu należy wykonać podbudowę z tłucznia grubości min. 25 cm (po zagęszczeniu) oraz podbudowę zasadniczą.
8. W przyszłości w przypadku kolizji lokalizacji ww. urządzenia w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do właściciela urządzenia należeć będzie obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia własnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztów w terminie określonym przez zarządcę drogi.

9. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych w przypadku, gdy urządzenie zostanie umieszczone niezgodnie z podanymi warunkami i uzgodnieniami.
10. Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym uporządkuje teren pasa drogowego wg warunków określonych przez zarządcę drogi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji, ponieważ uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Starachowice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Decyzja niniejsza nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami).

Otrzymują :

- 1) SKAR CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Panoramiczna 5/19, 25-015 Kielce
- 2) a/a

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta

Wojciech Stmida





