



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
ul. Igłasta 5
27 - 200 Starachowice
Tel. 41 274 63 53, faks 41 275 03 36

Załącznik nr II

NIP 664-18-08-503, Regon 290941746

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – KRS 0000139930,

Starachowice, 25.08.2016 r.

Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego
sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach
Nr 200/16

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Starachowice zapewnia dostawę wody dla projektowanej sieci wodociągowej zasilającej ul. Kornatka w Starachowicach na n/w warunkach:

Sieć wodociągową zaprojektować z rur PE 10 SDR 17 \varnothing 160 mm.

Włączenie do wodociągu z rur z żeliwa sferoidalnego \varnothing 150 w rejonie wjazdu na Oczyszczalnię Ścieków. Na włączeniu do w/w wodociągu i wodociągu PCV \varnothing 110 w ul. Kornatka zaprojektować zasuwy odcinające.

Uzbrojenie sieci zaprojektować z uszczelnieniem miękkim. Uzbrojenie sieci oznakować tabliczkami umieszczonymi na obiektach stałych.

Rozmieszczenie zasuw liniowych i hydrantów p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachować przepisowe spadki, odległości i obowiązujące zabezpieczenia na skrzyżowaniach z przewodami uzbrojenia technicznego.

Trasę projektowanego wodociągu uzgodnić z właścicielami terenu.

Do projektu dołączyć wypełnione oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prosimy o przedstawienie do wstępnej weryfikacji rozwiązania projektowego budowy wodociągu.

Projekt sieci wodociągowej opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i złożyć wnioski o objęcie przedmiotem narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach przy ul. Borkowskiego 4 oraz przedłożyć do uzgodnienia w P.W.i K. Spółka z o.o. ul. Igłasta 5 Starachowice.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

L.P.

Prezes Zarządu

Ryszard Gliwiński